

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, Яйский НПЗ  
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73  
e-mail: ynpz@nhs.su  
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341  
ИНН/КПП 4217102358/421701001



### СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

#### Топливо дизельное

СТО 74291823.005-2013

«Топливо дизельное. Технические условия»

Серийный выпуск

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.005-2013	
				Марка А	Марка Б
1	Фракционный состав:	°C	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	280 370	280 350
	Температура 50% отгона, °C, не выше				
	Температура 95% отгона, °C, не выше				
2	Вязкость кинематическая при 20 °C,	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	3,0-6,0	1,8-5,0
3	Цетановое число, не менее		ГОСТ Р ЕН 15195	45	
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°C	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35
5	Предельная температура фильтруемости, не выше	°C	ГОСТ 22254	-5	- 25
6	Йодное число, не более	г йода на 100 г топлива	ГОСТ 2070	6	
7	Температура застывания, не выше	°C	ГОСТ 20287	-	-35
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствие	
9	Кислотность, не более	мг КОН на 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 5985	5,0	
10	Испытание на медной пластинке		ГОСТ 6321	выдерживает	
11	Зольность, не более	%	ГОСТ 1461	0,01	
12	Коксуемость 10 % остатка дистилляции, не более	%	ГОСТ 19932	0,30	
13	Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	0,5	
14	Содержание воды	%	п. 9.5 СТО 74291823.002-2012	следы	
15	Содержание механических примесей	%	п. 9.5 СТО 74291823.002-2012	отсутствие	
16	Плотность при 20 °C, не более	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	860,0	850,0

Информация для потребителя: Топливо Дизельное представляет собой малотоксичную жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 900/300 мг/м<sup>3</sup>. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.